

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 33/\_\_\_\_\_**

г.Кокшетау  
Место составления

15.03.2024 г.  
Время 12:6

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 33 от 01.03.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
ЖАМБУЛОВ БИГЕЛЬДЫ КАЙРАТОВИЧ - Старший инженер  
РЕВИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау  
МОЛДАГУЛОВ РУСЛАН БЕРИКОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау  
САГАДИЕВ ЖАНДОС МЫРЗАГАЛИЕВИЧ - заместитель начальника УЧС г.Кокшетау

**4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

970640000587, коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области.

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, АКМОЛИНСКАЯ, КОКШЕТАУ, Кокшетау, Жумагали Саина (УЛИЦА), 20А.

**5. Период проведения проверки 14.03.2024 - 15.03.2024**

**6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное <i>Свершение об исполнении мич</i>	Обеспечить обслуживающий или дежурный персонал здания для проживания людей, объектов с массовым пребыванием людей электрическими



			фонарями на случай отключения электроэнергии. Основание: п. 13 Правил; срок устранения: 27.05.2024
2	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Завести журнал тренировок, составляемый в произвольной форме, с указанием информации о проведении на объекте с массовым пребыванием людей не реже 1 раза в полугодие практических тренировок. Основание: п 14 Правил; срок устранения: 27.05.2024
3	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое ✓	Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию, а также ручные пожарные извещатели в новом и старом корпусах школы, речевую систему оповещения при пожаре автоматической пожарной сигнализации объекта Основание: п.6 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 (далее – Правил); срок устранения: 27.05.2024
4	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое ✓	Произвести установку доводчиков на эвакуационные двери корпуса школы Основание: п. 91 Правил; срок устранения: 27.05.2024
5	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать в подвальном помещении школы хранение горючих материалов (строительные материалы, мусор). Основание: п.24 пп.1 Правил; срок устранения: 27.05.2024
6	П. 59 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Отчистить территорию школы от горючих материалов. Основание: п. 59 Правил ; срок устранения: 27.05.2024
7	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	Обеспечить свободное открывание и закрывание эвакуационной двери на 1-м



	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		этаже здания Основание: п. 35 Правил; срок устранения: 27.05.2024
8	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое ✓	Привести в исправное состояние Объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход», «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода» с автономным питанием и от электросети, используемые в здании общежития и прачечной. Основание: п.35 Правил; срок устранения: 27.05.2024
9	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать загромождение эвакуационных путей на эвакуационных путях № 5. Основание: п.п. 1 п.36 Правил ; срок устранения: 27.05.2024
10	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Значительное	Убрать либо закрепить ковровую дорожку к полу у входа в корпусе школы. Основание: п.38 Правил; срок устранения: 27.05.2024
11	П. 79 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Убрать из электрического шкафа горючие материалы (бумажные коробки, моникены, электрические светильники), а также не допускать хранения в нем других материалов. Основание: п.п. 6 п.86 Правил; срок устранения: 27.05.2024
12	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Произвести замену и не допускать использование электрических проводов путем скрутки в коридоре здания школы Основание: п.80 Правил ; срок устранения: 27.05.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

✓  
Александр —



8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

*[Handwritten signature]*

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

« 15 » 03 2024 г.



№	Инициалы, фамилия, имя, отчество должностного лица, проводившего проверку	Подпись	Подпись руководителя юридического лица
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			